

Số:32 /SNN-CCTL

Phú Thọ, ngày 09 tháng 01 năm 2024

V/v kế hoạch điều tiết nước hồ chứa
thủy điện Thác Bà năm 2024

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân thành phố Việt Trì;
- Ủy ban các huyện Đoan Hùng, Phù Ninh;
- Công ty TNHH Nhà nước MTV Khai thác CTTL Phú Thọ;
- Công ty Cổ phần cấp nước Phú Thọ.

Thực hiện Văn bản số 04/UBND-CNXD ngày 02/01/2024 của UBND tỉnh về việc điều tiết nước hồ chứa thủy điện Thác Bà năm 2024 theo Văn bản số 2206/TĐTB-P2 ngày 26/12/2023 của Công ty Cổ phần thủy điện Thác Bà nhằm cung cấp nguồn nước phía hạ du trong mùa cạn và nhu cầu sử dụng nước phát điện đảm bảo an ninh năng lượng năm 2024. Theo nhận định của Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, thời gian đỉnh điểm của El Nino khả năng cao xảy ra từ nay cho đến khoảng tháng 01/2024 với xác suất El Nino có cường độ mạnh từ 85-90%. Các điều kiện El Nino có thể sẽ kéo dài đến tháng 6/2024; mùa mưa bão năm 2024 số lượng cơn bão ảnh hưởng đến đất liền có khả năng thấp hơn TBNN; xu thế nắng nóng từ tháng 5-8, cao điểm là tháng 7, số đợt nắng nóng có khả năng nhiều hơn và gay gắt hơn so với TBNN; xu thế mưa lớn xuất hiện không nhiều như những năm tác động của hiện tượng El Nina, lượng mưa có xu hướng xấp xỉ đến ít hơn TBNN; dòng chảy đến hồ Thác Bà có khả năng thấp hơn từ 4-30% so với TBNN. Như vậy, sẽ dẫn đến nguy cơ thiếu nước đối với hồ thủy điện Thác Bà là rất cao. Với nhận định của cơ quan KTTV sẽ tác động đến việc vận hành xả nước duy trì dòng chảy tối thiểu cho hạ du, sản xuất điện của nhà máy.

Để chủ động trong công tác phòng chống hạn hán, thiếu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh năm 2024, đề nghị UBND thành phố Việt Trì, UBND các huyện Đoan Hùng, Phù Ninh, Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Phú Thọ và Công ty Cổ phần cấp nước Phú Thọ thực hiện một số nội dung sau:

- Tổ chức thực hiện tốt các nội dung trong Kế hoạch số 1367/KH-SNN ngày 17/8/2023 về việc phòng chống hạn hán, thiếu nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, giai đoạn từ năm 2023-2025 của Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Xây dựng kế hoạch lấy nước, phòng chống thiên tai phù hợp với kế hoạch điều tiết nước hồ chứa thủy điện Thác Bà;
- Thông báo cho các xã, phường, thị trấn và người dân lưu vực sông Lô và sông Chảy biết, chủ động có phương án khắc phục nhằm giảm thiểu ảnh hưởng

đến sản xuất và đời sống nhân dân; bằng mọi biện pháp tận dụng triệt để nguồn nước đảm bảo phục vụ sản xuất và dân sinh.

(Có kế hoạch điều tiết nước hồ Thác Bà kèm theo)

Đề nghị UBND thành phố Việt Trì; UBND các huyện Đoan Hùng, Phù Ninh, Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Phú Thọ và Công ty Cổ phần cấp nước Phú Thọ quan tâm chỉ đạo, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (B/c);
- GD Sở (B/c);
- PGD Sở (Ô Bình);
- Phòng KHTC;
- Chi cục Thủy lợi;
- Lưu: VT (08b).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC




Trần Quốc Bình

Phụ lục: Kế hoạch điều tiết nước hồ chứa thủy điện Thác Bà năm 2024
 (Kèm theo Văn bản số: /SNN-CCTL ngày tháng 01 năm 2024 của
 Sở Nông nghiệp và PTNT Phú Thọ)

Tháng	Dự báo nước về hồ		Mức nước hồ		Qua máy		Xả tràn	
	Lưu lượng (m ³ /s)	Tổng lượng nước (m ³)	Đầu tháng (m)	Cuối tháng (m)	Lưu lượng (m ³ /s)	Tổng lượng nước (m ³)	Lưu lượng (m ³ /s)	Tổng lượng nước (m ³)
1	53,01	141.981.984	55,78	53,81	195	522.288.000	-	-
2	48,36	116.992.512	53,81	51,02	247	597.542.400	-	-
3	45,57	122.054.688	51,02	48,94	157	420.508.800	-	-
4	57,66	149.454.720	48,94	47,32	134	347.328.000	-	-
5	114,39	306.382.176	47,32	46,59	138	369.619.200	-	-
6	260,00	673.920.000	46,59	48,19	167	432.864.000	-	-
7	370,00	991.008.000	48,19	51,25	180	482.112.000	-	-
8	470,00	1.258.848.000	51,25	54,86	204	546.393.600	-	-
9	310,00	803.520.000	54,86	55,95	208	539.136.000	-	-
10	186,55	499.655.520	55,95	56,23	152	407.116.800	-	-
11	118,11	306.141.120	56,23	55,99	127	329.184.000	-	-
12	69,75	186.818.400	55,99	55,76	78	208.915.200	-	-